



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении №7458/14

03 декабря 2014 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга, Тратников Егор Иванович, рассмотрев протокол № 08/653 от 20 октября 2014 года об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, совершенном по адресам: **Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 27/18, Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Петроградского района»** (далее – Общество).

Юридический адрес: 197101 Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 19/13,
ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района»

Реквизиты: ИНН 7813419263 КПП 781301001, р/сч 40702810300001100845

в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Балтийский банк»

к/с 30101810100000000804

БИК 044030804

ОГРН 1089847268983 дата 26 января 2010

С участием

Музеенко не явился

УСТАНОВИЛ

13 октября 2014 года в результате проведенной проверки по адресу: **Санкт-Петербург, ул. Воскова, 27/18**, специалистом 1-й категории - государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга отдела контроля и надзора Василеостровского, Петроградского районов Санкт-Петербурга И.А.Касаткиной, несоблюдение требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах:

В нарушение пункта 4 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 2.1.1 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 г. № 405 (далее по тексту – Перечень), а именно:

На лестничной клетке № 6 где квартира № 35 на всех этажах не произведена заделка и уплотнение оконных блоков: не обеспечен плотный притвор наружных оконных рам – нарушен пункт 2.3.1. Правил;

В чердачном помещении на трубопроводах системы отопления отсутствует участок теплоизоляции, в двух местах нарушение целостности теплоизоляции на трубах центрального отопления – нарушен пункт 2.1.1.

Выявленные нарушения отражены в акте от 13.10.2014г., зафиксированы в фотоматериалах и подтверждены протоколом об административном.

Р.О.И.
26.12.14
Р.О.И.
Р.О.И.
10.12.14